

ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

144001, Россия, Московская область, город Электросталь, улица Захарченко, дом 6, пом. 5
ОГРН 1135053000390 ИНН/КПП 5053033922/505301001
info@karier-elektrostal.ru

ПАСПОРТ Песок строительный ГОСТ 8736-2014 По состоянию на 27.11.2019г.

Объем: 60 000 кубов

Карьер: Электростальский

Протокол лабораторных испытаний от 27.11.2019 года ООО Испытательная независимая лаборатория «Центр технического аудита, экспертизы и сертификации»
249033, г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 14

№	Наименование	Ед.Изм.	Показатель
1.	Класс песка	класс	2
2.	Объемно -насыпная плотность, кг./м3	кг/м3	1498
3.	Модуль крупности		1,85
4.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах)		
	Содержание зерен свыше 10,0 мм	%	отсутствует
	Содержание зерен свыше 5,0 мм	%	0,2
	Полный остаток песка (на сите 0,63 мм)	%	20,1
	Содержание зерен меньше 0,16 мм	%	3,6
	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	2,7
5.	Содержание глины в комках	%	0,5
6.	Влажность песка	%	10
7.	Коэффициент фильтрации, м/сутки	%	2,1

Песок строительный мелкий 2 класса соответствует ГОСТ 8736-2014

Генеральный директор



/Саутина Е.О./